



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ИНТЕРГАЗСЕРТ  
РОСС RU.31570.04ОГНО

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Регистрационный номер № ОГН4.RU.1112 от 08.07.2019 года. Юридический адрес: 119415, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28, телефон/факс: +7 (495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1112.V01851

П 02970

Срок действия с 29.06.2022 по 28.04.2023

### ПРОДУКЦИЯ:

Трансформаторы типа ТДТН, ТДЦТН, мощностью 25-32-40 МВА классов напряжений 10-15-20-35-110 кВ, климатическое исполнение У1, УХЛ1(ХЛ1)

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ-34 1100-018-63860040-2016 изм. 2 «Трансформаторы силовые типа ТДТН, ТДЦТН, мощностью 25-32-40 МВА классов напряжений 10-15-20-35-110 кВ, климатическое исполнение У1, УХЛ1(ХЛ1). Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014: 27.11.41

КОД ТН ВЭД РФ: -

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 34.01-23.1-001-2017 (таблица 31.2 пп. 1-7, 9.4, 9.8), ГОСТ Р 52719-2007 (п.п. 5.6, 5.7, 6.1.1-6.1.3, 6.1.5, 6.3.1, 6.4, 6.8, 6.9.1, 6.9.2, 7.1; 9.2.3, 9.3.2.5), ГОСТ 1516.3-96 (раздел 4), ГОСТ 12.2.024-87 (раздел 1)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Воронежский Трансформатор», ИНН 3662149488. Юридический адрес: 394056, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Солдатское поле, стр. 299р  
Телефон +7 473 233 2000; факс +7 473 233 1820, e-mail: stv.ru@siemens-energy.com

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Обществу с ограниченной ответственностью «Воронежский Трансформатор»  
Юридический адрес: 394056, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Солдатское поле, стр. 299 р  
Телефон +7 473 233 2000; факс +7 473 233 1820, e-mail: stv.ru@siemens-energy.com

**НА ОСНОВАНИИ** Акта № 27-1-П 4472-ИК1 о результатах анализа состояния производства от 05.05.2022;  
Акта № 27-1-П 4472-ИК1 инспекционного контроля за сертифицированной продукцией от 18.05.2022;  
Протоколов сертификационных испытаний № Y100671 от 29.10.2019, № Y100654 от 30.10.2019  
испытательной станции ООО «Сиенс Трансформаторы», рег. № RA.RU.21CT53, от 18 апреля 2017;  
Дополнения № 1 от 28.06.2022 к Акту № 27-1-П 4472-ИК1 от 18.05.2022;  
Решения об аннулировании сертификата соответствия № 27-1-П 4472-ИК1 от 28.06.2022;  
Решения о выдаче сертификата соответствия № 27-1-П 4472-ИК1 от 28.06.2022.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации 1d  
Взамен Сертификата соответствия ОГН4.RU.1403.V00631, срок действия 28.04.2023



Руководитель органа по сертификации

подпись

К.С. Михалев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.С. Бойко

инициалы, фамилия